

Spett.le

DIANFLEX S.R.L.
STRADA STATALE S.S. 19 DELLE CALABRIE
84030 ATENA LUCANA SCALO -SA-

Cisano Bergamasco, 5 novembre 2025

OGGETTO: Certificato raccorderia in ferro zincato

Egregio Cliente,

di seguito le caratteristiche meccaniche e chimiche del materiale da noi impiegato per la produzione della raccorderia in acciaio zincato:

Zincatura elettrolitica con spessore minimo di 5 micron sulla superficie

Zincatura secondo Norma UNI ISO 2081

Filettatura secondo la Norma UNI 228 Classe B

Analisi chimica	
-----------------	--

- | | |
|---------|----------|
| - C: < | 0.095 %; |
| - Si: < | 0.020 % |
| - S: < | 0.008 %; |
| - P: < | 0.006 %; |
| - Mn: < | 0.365 %; |

Prove meccaniche	
------------------	--

- | | | |
|-----------|---|-------------------------|
| - Rm | = | 350 N/mm ² ; |
| - A5 (%): | > | 39; |
| - Z (%): | = | 75 %. |

Il materiale è idoneo all'impiego in impianti termoidraulici e sanitari per il trasporto dell'acqua potabile secondo DM 174/07 con pressioni di esercizio non superiori alle 10 atm.

Il materiale è interamente prodotto e trattato superficialmente in Italia.

Distinti saluti.

OTERACCORDI S.R.L.
Amministratore
Renato Ferraro
